



## Stikledningssikringer

Nedenstående er godkendt af NOE NET A/S' bestyrelse, og er i flere omgange præciseret i det husstandsomdelte informationsblad Stikkontakten.

### Ansvar

Netkunden er forpligtet til at hindre skader og forstyrrelser fra netkundens elektriske apparater mv. som beskrevet i tilslutningsbestemmelserne punkt 2.3.3.

### Betalingsforpligtelser

Udskiftningen af stikledningssikringer som følge af fejl, som beskrevet i tilslutningsbestemmelserne punkt 2.3.3, betalers af kunden, dette i overensstemmelse med tilslutningsbestemmelserne punkt 3.1.10 Udskiftning af stikledningssikringer.

Præcisering af tilslutningsbestemmelserne bilag 4.2 Stikledninger og hovedstrømkreds; Netselskabets vedligehold af kabelskabe og stikledningssikringer dækker ikke udskiftning ved fejl, som beskrevet i punkt 2.3.3.

Vedligeholdet er jf. stærkstrøms bekendtgørelsen lovpligtig eftersyn af elforsyningsanlæg.

### Svigt i Elforsyningen

NOE NET A/S betaler ikke el-installatøren for udkald, der er rekvireret af netkunden, når der er tale om fejl i forsyningsnettet, eller når elforsyningen af anden årsag er afbrudt.

### Krav til Materiel og dimensionering

Overbrændte stikledningssikringer udskiftes med sikringer af samme størrelse, idet sikringsstørrelsen kun må forøges efter forudgående aftale med NOE NET A/S.

### Udførelse af Stikledningsudskiftning

Sikringsudskiftning skal udføres efter bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5 Drift af elforsyningsanlæg.

**25. januar 2016**

Skivevej 120  
7500 Holstebro  
CVR-nr 28 85 52 06

Tlf. 97 42 14 88  
Fax 97 40 44 02

elnet@jyskenergi.dk  
www.noe.dk

NOE Net er en del  
Jysk Energi amba. Vi har  
nemlig samlet alle vores  
selskaber under det navn,  
der bedst fortæller,  
hvem vi er:

*En jysk virksomhed med  
jyske værdier, jysk service  
– og go' energi!*